

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 11/099

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Шербакульская СОШ №1.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646700, Омская область,
Шербакульский район, р.п.. Шербакуль, ул. Советская, 116.
sherbshkola1@yandex.ru, тел. 8(38177)2-14-39

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3123,3 кв.м;
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 79,8 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1970 год последнего капитального ремонта:
неизвестно

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г.,
капитального 2024г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Шербакульская
средняя общеобразовательная №1" Шербакульского муниципального района
Омской области, МКОУ "Шербакульская СОШ №1"

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон 646700, Омская область,
Шербакульский район, р.п.. Шербакуль, ул. Советская, 116.
sherbshkola1@yandex.ru, тел. 8(38177)2-14-39

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное*
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) : Управления образования
администрации Шербакульского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646700 Омская
обл., рп Шербакуль, ул. Чапаева 52А, тел. 8(38177)2-12-85, нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Образование

труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 100, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 5 обучаются на дому

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом : от автовокзала по ул. Ленина, направо по ул. Чапаева, до ул. Советской поворот налево (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600м

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет, акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*). Отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*)

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		4-7
2	Вход (входы) в здание	ДУ		9-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		12-25
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		12-25
4.1	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		26-29
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ		12-25
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-
7	Все зоны и участки	ДУ		-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

"С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов

Шербакульская СОШ №1 в настоящее время условно доступен для инвалидов и МГН.

№ п/п	Наименование объекта	Состояние доступности
1	Шербакульская СОШ №1	Условно доступен
2	Шербакульская СОШ №2	Условно доступен
3	Шербакульская СОШ №3	Условно доступен
4	Шербакульская СОШ №4	Условно доступен
5	Шербакульская СОШ №5	Условно доступен
6	Шербакульская СОШ №6	Условно доступен
7	Шербакульская СОШ №7	Условно доступен
8	Шербакульская СОШ №8	Условно доступен
9	Шербакульская СОШ №9	Условно доступен
10	Шербакульская СОШ №10	Условно доступен

№ п/п	Наименование объекта	Состояние доступности
1	Шербакульская СОШ №1	Условно доступен
2	Шербакульская СОШ №2	Условно доступен
3	Шербакульская СОШ №3	Условно доступен
4	Шербакульская СОШ №4	Условно доступен
5	Шербакульская СОШ №5	Условно доступен
6	Шербакульская СОШ №6	Условно доступен
7	Шербакульская СОШ №7	Условно доступен
8	Шербакульская СОШ №8	Условно доступен
9	Шербакульская СОШ №9	Условно доступен
10	Шербакульская СОШ №10	Условно доступен

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.03.2021 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.02.2021 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги					
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида					
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами					
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг					
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Обустроить парковку, на которой предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Обозначить знаком. на высоте не менее 1,5 м.	2024
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов					
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Размещение системы информации на	2024

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				объекте для различных категорий инвалидов. По необходимости установить текстофоны, информационно е табло, речевые информаторы	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Разместить информацию выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Тактильные средства, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения	2024

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Таблички должны быть продублированы шрифтом Брайля.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка					
4.6. Сменные кресла-коляски					
4.7. Поручни		1		Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц а также у всех перепадов высот	2024

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92м), у пандусов- дополнительно на высоте 0,7м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть от 0,9 до 1,0м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.8. Пандусы	1			наклонной части пандуса на 0,3м (допускается от 0,27 до 0,33м) и иметь не травмирующее завершение.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери		1		6.1.6 Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматриват ь яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не	2024

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривае тся на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				при условии соблюдения противопожарн ых требований.	
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		6.3.3 Доступная кабина в общественной	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				и МГН, следует проектировать автоматическим и, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей, если они применяются дополнительно к эвакуационным. На путях эвакуации раздвижные двери применяются	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Примечание - Размеры доступных и универсальных (специализированн ых) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов примяемого оборудования. В универсальной кабине и других санитарно- бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. 6.3.6 У дверей блоков санитарно- бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1			должна быть применена, определяется в задании на проектирование.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой					
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку светового сигнализатора, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных	2024

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				ситуаций. При беседе можно использовать подручные материалы в виде блокнота и ручки, можно пригласить специалиста сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %		100%			
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника					
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора					
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих		0%			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %					
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %					
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
4.1	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
7	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024 год

в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

http://zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 01.03.2021г

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 10.03.2021

Журбатова О.Т.
(инициалы, фамилия)